

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

číslo 022/98/e

podle § 13 zákona č.22/1997 Sb. ze dne 24.ledna 1997 a ve znění novel

## Výrobce :

Jihomoravská armaturka spol. s r.o.  
P.O.Box 123  
Lipová alej 1  
695 01 HODONÍN  
IČO : 27903427

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek :

**FORTE Filtr Typ 001, 002, 003, 004**  
DN 15 – 250 PN 16

splňuje základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a je za podmínek obvyklého a dále specifikovaného použití bezpečný. Přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

## Popis a určení výrobku :

Jednosměrná přírubová armatura. Typ 001 a 002 je vhodný pro vodu, páru a neagresivní tekutiny při dovolené teplotě max. 200°C. Typ 003 a 004 pro pitnou a surovou vodu do 50°C

## K posouzení shody byly použity technické normy :

ČSN 13 3005-1  
ČSN 13 3020  
ČSN 13 3060-2  
ČSN 13 3060-1

ČSN EN 19  
ČSN EN 1092-1  
Vyhláška č.409/2005 Sb.

## Údaje o autorizované osobě :

Strojírenský zkušební ústav s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, P.O.Box 63, 621 00 Brno, IČO : 00001490 vydal závěrečný protokol č. 30-3456/8 ze dne 14.7.2004 a certifikát výrobku č. B-30-00541-04 ze dne 14.7.2004.

Výrobce vlastní certifikát systému jakosti dle EN ISO 9001.

V Hodoníně dne 4.4.2013



Ing. Ivo Hauner  
vedoucí konstrukce