

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

číslo 016/98/h

podle § 13 zákona č.22/1997 Sb. ze dne 24.ledna 1997 a ve znění novel

Výrobce :

Jihomoravská armaturka spol. s r.o.
P.O.Box 123
Lipová alej 1
695 01 HODONÍN
IČO : 27903427

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek :

RETA Zpětná klapka PN 10 a 16 DN 40 - 250

splňuje základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a je za podmínek obvyklého a dále specifikovaného použití bezpečný. Přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Popis a určení výrobku :

Jednosměrná přírubová samočinná armatura, zabraňující zpětnému proudění. Určeno pro trvalý styk s pitnou vodou do 50°C. Pro vodu, odpadní vodu a neagresivní kapaliny je dovolená pracovní teplota do 80°C .

K posouzení shody byly použity technické normy :

ČSN13 3005-1	ČSN 13 3060-1	ČSN 13 3060-2
ČSN EN 1092-2	ČSN EN 558	ČSN EN 1333
ČS 13 0010	ČSN EN 1074-3	ČSN EN 19

Vyhláška č.409/2005 Sb.

Údaje o autorizované osobě :

Strojírenský zkušební ústav s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, P.O.Box 63, 621 00 Brno, IČO : 00001490 vydal závěrečný protokol č. 30-3456/3 ze dne 01.12.2003 a certifikát výrobku č. B-30-00967-03-rev. ze dne 21.1.2003

Výrobce vlastní certifikát systému jakosti dle EN ISO 9001.

V Hodoníně dne 14.1.2014



Ing. Ivo Hauner
prokurista
vedoucí konstrukce