

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

číslo 003/04/g

podle § 13 zákona č.22/1997 Sb. ze dne 24.ledna 1997 a ve znění novel

Výrobce :

Jihomoravská armaturka spol. s r.o.
P.O.Box 123
Lipová alej 1
695 01 HODONÍN
IČO : 27903427

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek :

HILL Plovákový odvzdušňovač typ 001,002, PN 10

splňuje základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a je za podmínek obvyklého a dále specifikovaného použití bezpečný. Přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Popis a určení výrobku :

Samočinně pracující odvzdušňovací a zavzdušňovací jednokomorový ventil. Plovákový odvzdušňovač je určen k samočinnému odvzdušňování vodovodního potrubí s pitnou nebo neagresivní užitkovou vodou do 50 °C.

K posouzení shody byly použity technické normy :

ČSN 13 3060-1
ČSN 13 3060-2
ČSN EN 558
ČSN 13 3005-1

ČSN EN 19
ČSN 13 0010
ČSN EN 1074-4
Vyhláška č.409/2005 Sb.

Údaje o autorizované osobě :

Strojírenský zkušební ústav s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, P.O.Box 63, 621 00 Brno, IČO : 00001490 vydal závěrečný protokol č. 30-3456/10 ze dne 14.7.2004 a certifikát výrobku č. B-30-00532-04 ze dne 14.7.2004

Výrobce vlastní certifikát systému jakosti dle EN ISO 9001.

V Hodoníně dne 14.1.2014



Ing. Ivo Hauner
prokurista
vedoucí konstrukce