

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

číslo 005/04/e

podle § 13 zákona č.22/1997 Sb. ze dne 24.ledna 1997 a ve znění novel

Výrobce :

Jihomoravská armaturka spol. s r.o.
P.O.Box 123
Lipová alej 1
695 01 HODONÍN
IČO : 27903427

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek :

BEV-G Od-a zavzdušňovací souprava PN16 typ 101

splňuje základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a je za podmínek obvyklého a dále specifikovaného použití bezpečný. Přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Popis a určení výrobku :

Odvzdušňovací a zavzdušňovací souprava k zabudování do země je automaticky pracující ventil. Je určen pro rozvody vody při dovolené pracovní teplotě do 50 °C.

K posouzení shody byly použity technické normy :

ČSN 13 3005-1
ČSN 13 3060-1
ČSN 13 3060-2
ČSN 13 3060-4

ČSN EN 19
ČSN EN 1092-2
ČSN EN 1503-3
Vyhláška č.409/2005 Sb

Údaje o autorizované osobě :

Strojírenský zkušební ústav s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, P.O.Box 63, 621 00 Brno,
IČO : 00001490

Výrobce vlastní certifikát systému jakosti dle EN ISO 9001.

V Hodoníně dne 14.1.2014



Ing. Ivo Hauner
prokurista
vedoucí konstrukce