

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

číslo 001/00/g

podle § 13 zákona č.22/1997 Sb. ze dne 24.ledna 1997 a ve znění novel

Výrobce :

Jihomoravská armaturka spol. s r.o.
P.O.Box 123
Lipová alej 1
695 01 HODONÍN
IČO : 27903427

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek :

KRV Zpětný ventil s koulí
PN16 a PN10

splňuje základní požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a je za podmínek obvyklého a dále specifikovaného použití bezpečný. Přijali jsme opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Popis a určení výrobku :

Jednosměrná přírubová samočinná armatura, zabraňující zpětnému proudění. Určena pro trvalý styk s vodou, odpadní vodou a neagresivními kapalinami do pracovní teploty max. 50°C .

K posouzení shody byly použity technické normy :

ČSN EN 1092-2
ČSN EN 558
ČSN EN 1563

ČSN EN 1333
ČSN EN 1074-3
Vyhláška č.409/2005 Sb.

Údaje o autorizované osobě :

Strojírenský zkušební ústav s.p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b, P.O.Box 63, 621 00 Brno, IČO : 00001490

Výrobce vlastní certifikát systému jakosti dle EN ISO 9001.



Ing. Ivo Hauner
prokurista
vedoucí konstrukce

V Hodoníně dne 13.1.2014

Jihomoravská armaturka
spol. s r.o.
Lipová alej 3087/1
695 01 Hodonín
ČESKÁ REPUBLIKA